

## SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ 200 SZTUK GAŚNIC PV W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: "OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU DO GASZENIA URZĄDZEŃ POD NAPIĘCIEM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INSTALACJI PV" DOFINANSOWANEGO Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020 Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Zamawiający:

EkoEnergia Polska Sp. z o. o.

ul. Olszewskiego 6

25 – 663 Kielce

Planowany okres przeprowadzenia zapytania ofertowego: kwiecień 2022 roku

Okres realizacji zamówienia: maj – lipiec 2022 roku

### Parametry techniczne zamawianych urządzeń:

#### Zbiornik ciśnieniowy z dyszą do podawania mgły wodnej i środka gaśniczego

- Ciśnienie robocze min. 10 bar
- Zbiornik odporny na ciśnienie min. 25 bar – zbiornik musi spełniać wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej PED 2014/68/EU
- Zbiornik: materiał niekorozyjny
- Rozdrobnienie kropel wody równe lub mniejsze 1 mm
- pojemność zbiornika min. 1dm<sup>3</sup> = 2 x min 0.5 dm<sup>3</sup>

#### Demonstrator zestawu gaśniczego

- zasięg gaszenia - min. 2 m
- czas działania - min. 10 s
- zakres temperatur - od -5 °C do +60 °C

Zamawiający przewiduje zamówienie 200 sztuk urządzeń gaśniczych.



Urządzenia gaśnicze muszą zostać wypełnione żelęm gaśniczym przygotowanym przez Zamawiającego. Na obecnym etapie prosimy o uwzględnienie kosztu napełnienia butli żelęm gaśniczym.

Oczekujemy podania kosztu dostawy samych urządzeń gaśniczych z kosztem ich wypełnienia mgłą wodną oraz środkiem gaśniczym (żelęm).

Jeżeli chodzi o sam koszt wyprodukowania żelęu Zamawiający nie podaje jego składu i sposobu przygotowania na obecnym etapie albowiem jest on objęty tajemnicą przedsiębiorstwa i zostanie udostępniony po wdrożeniu specjalnej procedury na etapie przetargowym (szczegóły Zamawiający poda na etapie przetargu).

Zamawiający oczekuje, że dostawy kompletnych urządzeń gaśniczych będą dostarczone partiami na przełomie okresu do ok. 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Urządzenia gaśnicze posłużą do wykonania demonstratora gaśniczego oraz do przeprowadzania eksperymentów gaśniczych na specjalnie przystosowanym do tego poligonie gdzie będą wywoływane sztuczne pożary instalacji fotowoltaicznych a następnie gaszone za pomocą zakupionych gaśnic z wykorzystaniem przygotowanego środka gaśniczego (żelęu gaśniczego).

#### **UWAGA:**

Złożenie oferty służy tylko i wyłącznie do celów związanych z szacowaniem wartości zamówienia netto. Oferta nie zostanie poddana procesowi oceny wyboru. Oferta nie może służyć do celów związanych z zawarciem ważnej umowy. Potencjalny Wykonawca jest świadomy, że nie może domagać się zawarcia umowy w związku z niniejszym zapytaniem.

Zawarcie ważnej umowy będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

Wyceny prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: [gasnica@ekoenergiapolska.pl](mailto:gasnica@ekoenergiapolska.pl)

Wyceny będą przyjmowane do dnia 22 kwietnia 2022 roku

Osoba do kontaktu: Marcel Szmít tel. 505 012 293